

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

---

Горелки комбинированные (газ / диз. топливо) блочные  
плавно-двухступенчатые с электронным регулированием  
Серия ТЕГА-КОМБИ исполнение .4

<b>1. Введение</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Общие указания и меры предосторожности</b> .....	<b>4</b>
<b>3. Описание изделия</b> .....	<b>6</b>
3.1. Назначение .....	6
3.2. Маркировка .....	6
3.3. Принцип работы .....	6
3.4. Основные конструктивные элементы.....	7
<b>4. Технические характеристики</b> .....	<b>9</b>
4.1. Основные технические характеристики .....	9
4.2. Применяемое топливо .....	10
4.3. Габаритные размеры .....	10
4.4. График рабочего поля горелок .....	12
<b>5. Монтаж горелочных устройств.....</b>	<b>14</b>
5.1. Порядок монтажа .....	14
5.2. Установка газового клапана.....	14
5.3. Электрические подключения .....	15
5.4. Проверка на герметичность и продувка.....	15
5.5. Подключение топливопровода .....	15
5.6. Схема подачи топлива.....	16
<b>6. Предпусковые испытания</b> .....	<b>17</b>
6.1. Пуск газа .....	17
<b>7. Регулировка и запуск.....</b>	<b>18</b>
7.1. Порядок пуска .....	18
7.2. Устранение неполадок при пуске .....	18
7.3. Реле давления воздуха .....	19
7.4. Реле давления газа .....	20
7.5. Регулировка газового клапана .....	21
7.6. Топливный насос .....	22
7.7. Запуск горелки на жидком топливе .....	23
7.8. Регулировка расхода вторичного воздуха.....	24
7.9. Демонтаж форсунки .....	25
7.10. Топливный клапан.....	25
7.11. расположение электродов розжига и обнаружения пламени.....	26
7.12. Демонтаж узла подачи топлива и стабилизатора пламени .....	26
7.13. Насосная группа .....	26
7.14. Регулировка сервопривода SQM10.....	27
7.15. Узел подачи топлива .....	27
<b>8. Блок управления горелкой.....</b>	<b>28</b>
8.1. Блок управления горелкой BT340 .....	28
8.2. Блок управления горелкой PLC .....	31
<b>9. Техническое обслуживание.....</b>	<b>36</b>
<b>10. Возможные неисправности и способы их устранения</b> .....	<b>37</b>
<b>11. Электрические схемы</b> .....	<b>39</b>

### Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за выбор нашего оборудования. Для обеспечения Вашей безопасности просим Вас соблюдать инструкции, указанные в данном руководстве, с целью достижения максимальной эффективности и максимального срока службы изделия.

**ВНИМАНИЕ: Необходимо внимательно прочитать настоящее руководство, прежде чем производить установку и включение горелочного устройства. Руководство является неотъемлемой частью поставляемого продукта и должно быть в наличии с момента установки изделия до окончания срока его работы.**

Для корректной работы горелочного устройства режим работы и конфигурация (модель) изделия должны быть подобраны квалифицированным специалистом. Установка и эксплуатация горелочного устройства должна производиться в соответствии с действующими нормативами, согласно инструкциям производителя, профессиональным квалифицированным персоналом. Изделие должно быть использовано строго по назначению. Производитель не несет ответственности за вред, причиненный людям, животным или предметам, вызванный недобросовестным техническим обслуживанием или некорректным использованием.

Данное горелочное устройство предназначено для эксплуатации совместно с любым теплогенератором, соответствующим действующим стандартам, в пределах их диапазона мощности. Применение горелки с нестандартными теплогенераторами должно быть дополнительно согласовано с заводом-изготовителем.

При передаче горелочного устройства другому лицу, вместе с ним должно быть передано настоящее руководство по эксплуатации.

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Настоящее руководство является документом, согласно которого производится монтаж и эксплуатация горелочного устройства, удостоверяющим соответствие изделия требованиям действующей нормативно-технической документации, определяющим его комплектность и пригодность к эксплуатации.

Лицо, ответственное за эксплуатацию горелочного устройства, должно передать пользователю информацию по пользованию системой отопления, а именно: необходимо передать ему настоящее руководство, а также другую документацию, прилагаемую к горелке. Пользователь должен хранить данную документацию для последующих консультаций.

Обслуживание горелки должно проводиться не менее одного раза в год. В зависимости от типа установки могут быть необходимы другие временные интервалы технического обслуживания, которые определяются эксплуатирующей организацией.

Горелка должна быть установлена в месте, исключая попадание прямых осадков в виде дождя, снега и льда. Место, в котором устанавливается горелка должно быть чистым и в нем должны отсутствовать твердые летучие частицы, которые могут попасть в вентилятор. Горелка не должна эксплуатироваться вблизи едких испарений, в месте большого скопления пыли или при высокой влажности воздуха. В котельной должен быть обеспечен достаточный воздухообмен.

Перед выполнением любой операции по чистке или техобслуживанию необходимо отключить изделие от сети питания. Электрическое оборудование горелки должно питаться от одного источника электроэнергии и выключаться при помощи одного выключателя.

Перед выполнением подключений горелки проверьте, что данные на табличке соответствуют данным питающей сети (электрическая, газовая, для дизельного или другого вида топлива).

Производитель не принимает рекламации по выполнению гарантийных обязательств и не несет ответственности при нанесении ущерба людям и поломке оборудования, произошедшим по следующим причинам:

- Если изделие использовалось не по назначению.
- При некомпетентном проведении монтажа, ввода в эксплуатацию и техническом обслуживании.
- При эксплуатации горелки с неисправными предохранительными устройствами или если предохранительные и защитные устройства были установлены неправильно.
- При несоблюдении указаний настоящего руководства.
- При самовольном внесении изменений в конструкцию горелки.
- при установке на горелке дополнительных элементов, которые не согласованы с производителем.
- При установке в камере сгорания элементов, препятствующих нормальному образованию пламени.
- При недостаточном контроле быстроизнашивающихся элементов горелки.
- При некомпетентно проведенных ремонтных работах
- Если горелку продолжали использовать, несмотря на возникшие повреждения.
- При использовании неподходящего или некачественного топлива.
- Если используются неоригинальные запасные части.

### Условия хранения и срок службы

Условия хранения: в закрытых проветриваемых складских помещениях, защищенных от пыли, при температуре не ниже 20 градусов Цельсия; колебания температуры в складском помещении от минус 20 до плюс 70 градусов Цельсия. Назначенный срок хранения в заводской упаковке без проведения специальных мероприятий 3 года. Назначенный срок службы 15 лет.



Установка, настройка и обслуживание горелки должны производиться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами, поскольку неправильная установка может причинить вред людям, имуществу или животным.



В случае неисправности и/или неисправного функционирования устройства отключите его. Не пытайтесь самостоятельно починить его. Следует обратиться за помощью исключительно в эксплуатирующую организацию. Ремонт изделия должен производиться только с применением оригинальных запасных частей. В случае несоблюдения данного пункта производитель не несет ответственности.



**Перед пуском необходимо, чтобы квалифицированный специалист проверил:**

- Герметичность всех соединений;
- Соответствие запорной и регуливающей арматуры действующим нормам.

**Не допускается использовать газопроводы в качестве заземления!**



**Внимание!**

Для того чтобы зажать или ослабить зажимные соединения необходимо использовать гаечный ключ соответствующего размера. Несоблюдение данной инструкции или использование несоответствующего инструмента может нанести ущерб (например, утечку газа)



**Запах газа**

При появлении запаха газа принять следующие меры предосторожности:

- не включать электроприборы
- не курить и не использовать открытый огонь
- не пользоваться телефоном
- закрыть газовый кран
- проверить помещение, в котором произошла утечка газа
- обратиться в газовую службу или к специалистам, выполняющим обслуживание систем отопления



**В случае возникновения пожара или другой опасности**

- Отключите питание горелки;
- Перекройте газовый кран, находящийся вне здания;
- Примите необходимые меры;
- Свяжитесь с дежурным.



**Внимание!**

Не прикасайтесь к движущимся частям горелки во время её работы. При повышенном шуме в помещении котельной необходимо носить защитные наушники.

## Назначение

Горелки комбинированные серии ТЕГА-КОМБИ являются автоматическими блочными устройствами, предназначенными для сжигания природного газа по ГОСТ 5542-2014 и дизельного топлива по ГОСТ 305-2013. Горелки могут устанавливаться на водогрейные и паровые котлы или на другое промышленное и технологическое оборудование в качестве теплогенерирующего устройства. Горелки являются полностью автоматическими.

Горелки соответствуют основным требованиям, стандартам и правилам по технике безопасности и охране окружающей среды. Комбинированные горелки находятся под контролем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

## Маркировка

**ТЕГА** – **КОМБИ** **8175** **.4** **Д**  
(1) (2) (3) (4) (5)

### 1. Бренд:

ТЕГА

### 2. Вид топлива:

**ГАЗ** – природный и сжиженный газ

**ДТ** – Дизельное топливо

**КОМБИ** – комбинированная горелка  
газ / дизельное топливо

### 3. Мощность горелки:

**390** – 390 кВт

### 4. Тип регулирования горелки:

**.1** – одноступенчатая

**.2** – двухступенчатая

**.3** – плавно-двухступенчатая / модулируемая с механическим регулированием

**.4** – плавно-двухступенчатая / модулируемая с электронным регулированием

### 5. Длина огневой головы:

**Д** – длинная огневая голова

**К** – короткая огневая голова

**С** – специальное исполнение огневой головы

Каждая горелка поставляется в комплекте с заводской табличкой (шильдиком), которая нанесена на боковую часть корпуса горелки.

<b>ТЕРМОГАЗ</b> <small>ООО «ТЕРМОГАЗ» 400075, г. Волгоград, ул. Рузавевская, д. 6 info@termogaz.su</small>	 <a href="http://www.termogaz.su">www.termogaz.su</a>	<b>ТЕГА</b>	Вид изделия <input type="text"/>
			Модель <input type="text"/>
			Заводской № <input type="text"/>
			Изготовлено <input type="text"/>
			Мощность мин - макс <input type="text"/>
			Расход газа мин - макс <input type="text"/>
			Тип топлива <input type="text"/>
			Давление газа мин - макс <input type="text"/>
			Электропитание <input type="text"/>

## Принцип работы



Комбинированные горелки – это устройства, предназначенные для сжигания дизельного или газообразного топлива, подаваемого под давлением. Конструкция горелки выполнена таким образом, что подаваемое топливо смешивается с воздухом в смесительном устройстве, в результате чего, получившаяся газозоудная смесь, воспламеняется на выходе из смесительного устройства с образованием устойчивого и постоянного горения.

Регулирование давления газа перед горелкой происходит при помощи газовой рампы. Для очистки газа от механических примесей газовая рампа может оснащаться встроенным или отдельным газовым фильтром.

Процесс управления горелкой полностью автоматизирован и осуществляется при помощи блока управления горелкой.

Электрические соединения выполняются при помощи штекеров с защитой от неправильного подключения. Регулирование давления газа перед горелкой происходит при помощи газовой рампы. Для обеспечения безопасности работы, газовая рампа оснащена электромагнитным клапаном, перекрывающим подачу газа к горелке в случае утечки газа или другой неисправности горелки. Подача дизельного топлива осуществляется при помощи топливного насоса, установленного на корпусе горелки.



## Основные конструктивные элементы



№	Наименование	№	Наименование
1.	Переключатели управления	9.	Смотровое окно
2.	Панель управления	10.	Сервопривод воздушной заслонки
3.	Реле давления воздуха	11.	Форсунка
4.	Манометр обратной линии жидкого топлива	12.	Диффузор
5.	Реле давления жидкого топлива	13.	Стопорное кольцо регулировки вторичного воздуха
6.	Электрод розжига	14.	Переднее кольцо стакана огневой головы
7.	Обратная топливная линия	15.	Сервопривод газовой заслонки
8.	Регулирующий топливный клапан	16.	Электродвигатель вентилятора

# ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

## Основные конструктивные элементы



№	Наименование	№	Наименование
1.	Стакан огневой головы горелки	14.	Датчик пламени (фотоэлемент)
2.	Теплоизоляционная прокладка	15.	Регулятор давления жидкого топлива
3.	Электромагнитный клапан запальной горелки	16.	Реле давления жидкого топлива
4.	Крышка технического отверстия	17.	Электрод розжига
5.	Смотровое окно	18.	Запальная горелка
6.	Сервопривод газовой заслонки	19.	Индикатор степени открытия воздушной заслонки
7.	Входной патрубок (газ)	20.	Пластина ограничителя воздушной заслонки
8.	Сервопривод регулировки жидкого топлива	21.	Кожух воздухозаборника
9.	Электродвигатель	22.	Патрубок линии подачи топлива
10.	Шкаф управления	23.	Патрубок обратной линии
11.	Панель управления	24.	Жидкотопливная форсунка
12.	Сервопривод воздушной заслонки	25.	Диффузор
13.	Реле давления воздуха		

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель горелки	ТЕГА-КОМБИ 3600.4	ТЕГА-КОМБИ 4200.4	ТЕГА-КОМБИ 5170.4	ТЕГА-КОМБИ 6155.4	
Номинальная мощность, кВт	600 - 3600	640 - 4200	600 - 5170	1000 - 6155	
Расход газа, м <sup>3</sup> /ч	121 - 367	152 - 449	182 - 530	222 - 620	
Расход жидкого топлива, кг/ч	70 - 350	80 - 400	90 - 450	95 - 520	
Тип регулирования	Плавно-двухступенчатый с электронным регулированием				
Класс выбросов	Стандартный класс 2 по ГОСТ EN676-2016 (<80 мг/кВтч)				
Напряжение питания, В/Гц	380В ~ 50Гц	380В ~ 50Гц	380В ~ 50Гц	380В ~ 50Гц	
Мощность двигателя, кВт	7,5	9,2	12	15	
Скорость вращения, об/мин	2850	2850	2850	2850	
Тип блока управления	BT340 / PLC				
Датчик пламени	Фотоэлемент				
Класс электрической защиты	IP40				
Присоединительный размер (газ)	DN65	DN65	DN65	DN65	
Присоединительный размер (ДТ), линия подачи / обратная линия	3/8" / 3/8"	3/8" / 3/8"	3/8" / 3/8"	3/8" / 3/8"	
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	0° ... +40°С				
Модель горелки	ТЕГА-КОМБИ 8750.4	ТЕГА-КОМБИ 10900.4	ТЕГА-КОМБИ 12000.4	ТЕГА-КОМБИ 14000.4	ТЕГА-КОМБИ 16000.4
Номинальная мощность, кВт	1505 - 8750	1505 - 10900	1715 - 12000	1715 - 14000	1915 - 16000
Расход газа, м <sup>3</sup> /ч	121 - 650	162 - 816	273 - 995	212 - 1186	253 - 1399
Расход жидкого топлива, кг/ч	92 - 738	92 - 920	145 - 1012	145 - 1180	161 - 1344
Тип регулирования	Плавно-двухступенчатый с электронным регулированием				
Класс выбросов	Стандартный класс 2 по ГОСТ EN676-2016 (<80 мг/кВтч)				
Напряжение питания, В/Гц	380В ~ 50Гц	380В ~ 50Гц	380В ~ 50Гц	380В ~ 50Гц	380В ~ 50Гц
Мощность двигателя, кВт	18,5	22	37	45	55
Скорость вращения, об/мин	2850	2850	2850	2850	2850
Тип блока управления	BT340 / PLC				
Датчик пламени	Фотоэлемент				
Класс электрической защиты	IP40				
Присоединительный размер (газ)	DN100	DN100	DN125	DN125	DN125
Присоединительный размер (ДТ), линия подачи / обратная линия	3/4" / 1/2"	3/4" / 1/2"	3/4" / 3/4"	3/4" / 3/4"	3/4" / 3/4"
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	0° ... +40°С				


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Применяемое топливо


Топливо*		
Природный газ по ГОСТ 5542-2014	Сжиженный углеводородный газ по ГОСТ 20448-2018 (с 01.07.2024 по ГОСТ 34858-2022)	Дизельное топливо по ГОСТ 305-2013

\* - Применение топлива с компонентным составом, отличным от указанного в нормативных документах, подлежит дополнительному согласованию с производителем. В случае выхода горелки из строя вследствие применения несогласованного топлива производитель ответственности не несет.

### Габаритные размеры ТЕГА-КОМБИ 3600.4 – 6155.4




Модель	ТЕГА-КОМБИ 4165.4	ТЕГА-КОМБИ 4760.4	ТЕГА-КОМБИ 5355.4	ТЕГА-КОМБИ 6170.4
A1	556	556	583	583
A2	400	400	400	400
B1	519	519	519	519
B2	239	239	239	239
C	1775	1775	1775	1775
C1	698	698	698	698
D	534	534	534	534
E	313	313	336	336
F	178	178	178	178
G	DN65	DN65	DN65	DN65
H	528	528	528	528




Модель	L	M	N
ТЕГА-КОМБИ 3600.4	452	4 - M16	350
ТЕГА-КОМБИ 4200.4	452	4 - M16	350
ТЕГА-КОМБИ 5170.4	452	4 - M16	350
ТЕГА-КОМБИ 6155.4	452	4 - M16	350

Отверстие в передней плите котла должно быть больше размера «Е» на 15 – 25мм для удобства извлечения головы сгорания горелки при проведении технического обслуживания.

## Габаритные размеры ТЕГА-КОМБИ 8750.4 – 16000.4



Модель	ТЕГА-КОМБИ 8750.4	ТЕГА-КОМБИ 10900.4	ТЕГА-КОМБИ 12000.4	ТЕГА-КОМБИ 14000.4	ТЕГА-КОМБИ 16000.4
A	1370	1370	1530	1530	1530
B	1226	1226	1520	1520	1520
C	1770	1770	2070	2070	2070
D	395	395	462	462	462
E	462	462	536	536	536
F	480	480	510	510	510
G	DN100	DN100	DN125	DN125	DN125
H	539	539	634	634	634
K	223	223	218	218	218



Модель	L	M	N
ТЕГА-КОМБИ 8750.4	490	8 - M16	490
ТЕГА-КОМБИ 10900.4	490	8 - M16	490
ТЕГА-КОМБИ 12000.4	735	8 - M16	735
ТЕГА-КОМБИ 14000.4	735	8 - M16	735
ТЕГА-КОМБИ 16000.4	735	8 - M16	735

Отверстие в передней плите котла должно быть больше размера «F» на 15 – 25мм для удобства извлечения головы сгорания горелки при проведении технического обслуживания.

## График рабочего поля горелок

График рабочего поля горелки показывает производительность горелки в зависимости от мощности и противодавления в топке котла. При подборе горелки необходимо учитывать КПД котла.

Расчет мощности горелки производится по следующей формуле:

$$Q_F = \frac{Q_H}{\eta} * 100,$$

$Q_F$  – мощность горелки (кВт);

$Q_H$  – номинальная мощность котла (кВт);

$\eta$  – КПД котла (%)




График рабочего поля горелок ТЕГА-КОМБИ 3600.4 – 4200.4






График рабочего поля горелок ТЕГА-КОМБИ 5170.4 – 6155.4



**График рабочего поля горелок ТЕГА-КОМБИ 8750.4 – 10900.4**



**График рабочего поля горелок ТЕГА-КОМБИ 12000.4 – 14000.4**

Указанная на графике рабочего поля мощность горелки рассчитана исходя из температуры воздуха 20°C и высоте над уровнем моря 500м.


## Порядок монтажа

Перед установкой горелки необходимо проверить следующее:

- Соответствие величины и частоты напряжения питания тому, что указано на шильдике горелки.
- Соответствие диаметра и состояния газопровода, исправность газового клапана, а также состояние уплотнительных материалов.
- Комплектность и состояние комплектующих горелки.
- Состояние газового фильтра перед газовой рампой.
- Убедиться, что обеспечивается достаточное количества места для установки и обслуживания горелки.
- Герметичность подключения топливопровода.
- Состояние топливного бака и степень подогрева жидкого топлива.

После предварительных проверок необходимо выполнить следующие операции по установке:

1. Установить теплоизолирующую прокладку (поз. 2) между крепежным фланцем горелки (поз. 1) и монтажной плитой котла.
2. Установить горелку в заранее подготовленном отверстии в монтажной плите котла и затянуть болтовое соединение.
3. Произвести герметизацию кольцевого зазора между огневой головкой горелки (поз. 4) и монтажного отверстия в котле посредством асбестового шнура (или другого теплоизолирующего материала).
4. Произвести подключение соединительного патрубка и газовой рампы к горелке.
5. Выполнить необходимые электрические подключения.



## Установка газового клапана


Подключение газовой рампы должен выполнять только квалифицированный персонал, имеющий на это разрешение и прошедший соответствующее обучение.

В целях соблюдения безопасности перед началом работ по подключению необходимо перекрыть соответствующий кран подачи газа и обеспечить его защиту от несанкционированного открытия.

При проведении работ по монтажу следует соблюдать следующие правила

1. установить запорную арматуру на подводящем газопроводе.
2. Соблюдать соосность соединений и не допускать попадания различных загрязняющих частиц на уплотнительные поверхности.
3. Производить монтаж арматуры избегая возникновения вибраций, при эксплуатации горелки не допускается возникновение вибраций. Для их предотвращения использовать соответствующие опоры.
4. Монтировать устройства без внутренних натяжений.
5. Расстояние между газовой рампой и горелкой должно быть минимальным.
6. Соблюдать порядок расположения элементов арматуры и направление потока газа.
7. При необходимости перед шаровым краном установить термозапорный клапан.

**Газовую рампу и стабилизатор давления газа разрешено монтировать только горизонтально и вертикально. Установка оборудования клапаном и пружиной вниз не допускается!**



Дополнительные принадлежности должны быть установлены в соответствии с действующими нормативами.

Потери давления на газовой рампе должны быть меньше, чем давление газа на ходе в газовую рампу. Для установки клапанов и других принадлежностей необходимо соблюдать инструкции по монтажу, представленные в настоящем руководстве.

Газовый линия должна быть рассчитана в соответствии с необходимой пропускной способностью и давлением газа. Для выбора номинального диаметра газопровода и газовой рампы необходимо учитывать потери давления на газовой рампе, огневой голове горелки и противодействие в топке котла.

Рекомендуется предусмотреть удобное разъемное соединение, чтобы облегчить проведение ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию котлоагрегата.

## Электрические подключения

При работах под напряжением возможна угроза жизни персонала вследствие ударов тока. В целях избежание этого необходимо соблюдать следующее:

- Перед началом работ отключить горелку от сети.
- Обеспечить защиту горелки от несанкционированного включения.

Работы по подключению должен выполнять квалифицированный специалист в соответствии с электрической схемой, предоставленной поставщиком.

## Проверка на герметичность и продувка

Трубопроводная арматура, установленная перед газовой рампой, а также газовая рампа должны быть установлены в соответствии с действующими нормативными документами с соблюдением всех мер по технике безопасности и пожарной безопасности.

Все разъемные (резьбовые и фланцевые) соединения должны быть проверены на герметичность. Испытание на герметичность производят под давлением с использованием ободренных пенообразующих средств.

Перед введением горелки в эксплуатацию или при запуске горелки после проведения ремонтных работ необходимо выполнить продувку внутренних полостей газопровода. Сброс газа необходимо производить в атмосферу с соблюдением всех мер по технике безопасности.


**Ни при каких обстоятельствах нельзя производить сброс газа в топку котла!**

## Подключение топливопровода

Для работы горелки необходимо подключение к системе подачи жидкого топлива, а также к обратной линии подачи топлива. Перед топливным насосом в обязательном порядке должен быть установлен топливный фильтр, во избежание загрязнения и выхода из строя насоса.

Монтаж линии топливоподачи осуществляется следующим образом:

- Присоединить гибкий шланг, открыть запорное устройство на линии подачи топлива, обеспечить поток топлива на впуск фильтра и насоса.
- Включить горелку.
- Во время выпуска ослабьте винт насоса «Р» или винт фильтра, так чтобы обеспечить нормальный поток топлива. Затем закрутите винт.



# МОНТАЖ ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

№	Наименование
1	Запорное устройство
2	Топливный фильтр
3	Гибки шланг линии подачи
4	Линий подачи топлива (к форсунке)
5	Топливный насос
6	Блок обводной линии
7	Запорное устройство
8	Гибки шланг обратной линии
A - A	Граница поставки


## Схема подачи топлива

Топливный бак и шланг необходимо установить так, чтобы топливо не охлаждалось ниже температуры коагуляции. Температура коагуляции зависит от качества топлива. Если топливо охладится до этой температуры, клапан и фильтр будут заблокированы. Оптимальная температура составляет + 15... + 25°C.

**Примечание:** Вязкость топлива на входе в горелку должна быть 4 – 12 мм<sup>2</sup>/С (сСт).


Максимальную длину трубопровода для других значений вязкости можно определить согласно таблице. Трубу необходимо закрепить перед установкой. В случае утечки топлива оно попадет в котел, поэтому следует использовать запорное устройство, впуск топлива должен находиться на 15 см выше днища топливного бака.

## Верхнее расположение топливного бака



H, м	Насос серии ТА	
	ø20	ø30
3	65	150
2,5	60	150
2	55	150
1,5	50	150
1	45	150
0,5	40	150
0	35	150

## Нижнее расположение топливного бака



H, м	Насос серии ТА	
	ø20	ø30
0	35	150
-0,5	28	150
-1	22	150
-1,5	12	150
-2	7	150
-2,5	-	150
-3	-	123
-3,5	-	48
-4	-	38

Длина топливопровода равняется сумме длин всех прямолинейных участков. Статическая высота всасывания (не более 3,5 м) равняется расстоянию между донным клапаном и осью насоса горелки. Разряжение не должно превышать 0,45 бар. Превышение данной величины может повлечь за собой повышенный износ насоса, повышенный уровень шума и, в конечном итоге, выход насоса из строя

Перед пуском горелки в эксплуатацию необходимо выполнить следующее:

- Убедиться в правильности установки горелки в соответствии с настоящим руководством;
- Убедиться в том, что предварительная регулировка выполнена корректно;
- Произвести настройку узла смешивания газа и воздуха;
- Убедиться в том, что все электрические соединения выполнены корректно;
- Проверить привод горелки на соответствующее направление вращения;
- Убедиться в том, что теплогенератор установлен и готов к работе согласно руководству по эксплуатации;
- Убедиться в том, что теплогенератор и система отопления заполнены достаточным количеством воды и циркуляционный насос исправны;
- Убедиться, что регуляторы температуры и давления, устройство защиты от недостатка воды, а также другие предохранительные и защитные устройства, используемые в составе теплогенератора установлены корректно и исправны;
- Убедиться в том, что дымоход очищен от загрязнений, а также в том, что устройство принудительной подачи воздуха в исправном состоянии (при его наличии);
- Убедиться, что обеспечена подача воздуха в необходимом объеме;
- Убедиться в том, что проведена проверка на отсутствие утечек;
- Убедиться, что из линии топливоподачи удален весь воздух.
- Убедиться в том, что воздушная заслонка находится в положении «ЗАКРЫТО»;
- Убедиться в том, что блок управления деблокирован и находится в первоначальном положении;

### Пуск газа

Соедините измерительный прибор к штуцеру отбора давления газа на перед газовой дроссельной заслонкой и к штуцеру отбора давления воздуха.

Откройте предохранительный отсечной клапан перед запорной арматурой на опусках к котлам и проверьте давление на манометре. Отрегулируйте переключатель режима работы на панели управления горелки в режим «РУЧН».

Если проверка клапанов на герметичность пройдена, то необходимо производить дальнейшие работы по пуску. В случае если на газовой рампе обнаружена утечка газа (или негерметичность клапанов) дальнейший пуск не будет выполнен из-за блокировки блока управления горелки.

Горелка начинает работу согласно программы блока управления.

Перед началом первичной подачи топлива необходимо произвести проверку работоспособности выполнения программы горелки.

Быстро откройте запорную арматуру на опуске к котлу до тех пор, пока не появится давление газа. Включите горелку и проверьте автоматическое выполнение следующей последовательности пуска:

1. Пуск вентилятора.
2. Открытие заслонки по воздуху для предварительной продувки.
3. Проверка давления воздуха.
4. Открытие заслонки по газу в положение частичной нагрузки.
5. Розжиг.
6. Открытие клапанов (отключенные клапана должны оставаться закрытыми).
7. Аварийное отключение после истечения предохранительного периода или отключение из-за отказа подачи газа.
8. Деблокировка блока управления.



**Запуск и обслуживание горелок должно выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим соответствующее обучение в соответствии с действующими нормативными документами и всеми мерами техники безопасности.**

### Порядок пуска

Пуск горелки производится в следующей последовательности:

1. Убедиться, что клапаны подачи топлива на горелку и клапаны подачи воды в котел открыты.
2. Проверить состояние системы дымохода.
3. Проверить соответствие величины подаваемого к горелке напряжения питания тому, что указано на шильдике горелки, а также проверить состояние всех электрических подключений. Проверить контур термостата. Переключатель «РУЧН/АВТО» на панели управления горелки должен быть в положении «РУЧН», а переключатель «МИН/МАКС» в положении «МИН».
4. Отрегулируйте количество подаваемого для горения воздуха в режиме «МИН». Регулировка положения воздушной заслонки производится при помощи сервопривода и кулачковой шайбы.
5. Отрегулируйте положение дроссельной заслонки по газу.
6. Установите переключатель на панели управления горелки в положение «ВЫКЛ», подайте питание главным выключателем, замкните реле вручную и проверьте направление вращения электродвигателя. При необходимости изменения направления вращения поменяйте местами две любые питающие фазы.
7. Переключите выключатель панели управления в положение подачи питания, и блок управления начнет работу. В процессе предварительной подачи воздуха необходимо проверить исправность реле давления воздуха (его срабатывание из разомкнутого положения при отсутствии давления в положение замыкания под давлением). При некорректном срабатывании этого реле трансформатор и клапан розжига будут лишены питающего напряжения.

контроллер останется в режиме «ЗАБЛОКИРОВАН», а электродвигатель вентилятора работать не будет.

### Устранение неполадок при запуске

Угасание пламени после первого розжига горелки может быть вызвано следующими причинами:

- Из трубопроводов подачи газа удален не весь воздух, в связи с чем давление газа недостаточно для поддержания стабильного пламени.
- Возникшее пламя может быть нестабильно в зоне ионизации, или УФ-датчик его не определяет. Измените соотношение воздух/газ, скорректировав поток того или иного компонента смеси. Вращайте ручку регулировки огневой головы горелки, перекройте трубку подачи воздуха между головкой горелки и газопроводом, или приоткройте ее.
- Ток ионизации может блокироваться током разряда трансформатора (через линию заземления горелки проходят токи двух типов), а пламя горелки гаснет из-за слабой ионизации. Для устранения этой проблемы необходимо поменять местами два электрических соединения трансформатора. Кроме того, подобные проблемы могут быть вызваны ненадежным соединением линии заземления.
- При работе горелки в режиме малой нагрузки необходимо следить за цветом и формой пламени, корректируя их изменением соотношения расхода газа и воздуха. При минимальной нагрузке горелки оптимальному соотношению газа и воздуха соответствует содержание  $\text{CO}_2$  в продуктах сгорания в размере 8%, при максимальной нагрузке - 10%. Содержание  $\text{CO}$  в продуктах сгорания не должно превышать 0,1%.

- Переключите горелку для работы в режиме малой нагрузки, проверьте давление подачи газа, выключите горелку, разомкните главный выключатель и отключите термостатный контроль (замкните термостат накоротко). После этого вручную переключите горелку для работы в режиме максимальной нагрузки, проверьте направление вращения серводвигателя, переведите переключатель в положение «СТОП» и убедитесь в работоспособности кулачковой шайбы серводвигателя.
- Откройте ручной регулятор давления для подачи газа в режиме максимальной нагрузки.
- Замкните главный выключатель и выключатель контроллера, а затем восстановите подачу питания на горелку. Произведите розжиг горелки. Переведите переключатель мощности в положение «МАКС» и запустите горение в режиме максимальной нагрузки. Следите за пламенем и его формой, корректируя их изменением соотношения потоков воздуха или газа. Подключите термостат (контролируется ПИД-регулятором).
- Переведите регулятор давления газа в положение, обеспечивающее подачу газа в объеме, достаточном для работы горелки в режиме максимальной нагрузки. Следите за тем, чтобы расход газа не превышал его максимальное предельное значение для котла (в противном случае последний может получить повреждение).


### Реле давления воздуха

При некорректном давлении воздуха срабатывает соответствующее реле, блокирующее открывание газового клапана. Уставка этого реле должна быть отрегулирована таким образом, чтобы давления воздуха горелки было достаточно для замыкания цепи. Реле давления имеет функцию автоматического контроля, замыкающую его при выключении электродвигателя вентилятора (когда давление воздуха в горелке отсутствует). Если реле давления воздуха не обнаруживает давление, выходящее за пределы заданного (не регулируется), контроллер запускает повторный


цикл, при этом питание с трансформатора не подается, клапан поджига не открывается, а контроллер остается в положении «СТОП». Для гарантии срабатывания реле давления увеличьте его уставку при работе горелки в режиме малой нагрузки. При приближении давления к точке срабатывания реле работа горелки останавливается. Нажмите кнопку разблокировки реле и отрегулируйте его уставку для срабатывания при давлении воздуха, действующем на момент его предварительной подачи.

### Регулировка

После проверки каждого узла горелки необходимо настроить уставку реле давления воздуха. Переведите горелку в режим малой нагрузки и подключите манометр к трубке отрицательного давления.



Значение уставки давления воздуха рассчитывается умножением значения избыточного давления на соединении в корпусе горелки на коэффициент 0,8. Откройте крышку регулятора и медленно вращайте ручку, чтобы задать нужную уставку. Если горелка выключится, поверните ручку регулировки в направлении «←» (против часовой стрелки) на 20 %, а затем снова запалите горелку и убедитесь, что она работает.



### Регулировка без манометра


Переведите горелку в режим малой нагрузки. Откройте крышку регулятора и медленно вращайте ручку в направлении «+». Увеличивайте давление, пока горелка не выключится, поверните ручку регулировки против часовой стрелки на 20 %, а затем снова разожгите горелку и убедитесь, что она работает.

### Реле давления газа

Реле давления газа (минимального и максимального) предназначено для остановки работы горелки в случае его выхода за пределы заданного диапазона. Особенность этого реле состоит в том, что функция контроля низкого давления срабатывает при превышении текущим давлением значения уставки, а функция контроля высокого давления срабатывает при снижении текущего давления менее значения уставки. В процессе настройки уставки срабатывания реле давления газа подача питания на контроллер запрещена. Любое срабатывание реле давления газа ведет к немедленной остановке работы горелки. Перед первым запуском горелки проверьте исправность этого реле.

### Регулировка реле минимального давления

Отрегулируйте уставку реле давления газа (мин.) таким образом, чтобы снизить давление подачи на 20-40 % (мин.) при работе горелки под максимальной нагрузкой. Для регулировки снимите крышку переключателя, поверните его в нужное положение и снова установите крышку на место. Если при запуске горелки давление кратковременно снизится, она прекратит работу (мин. уставка настроена).



### Регулировка реле максимального давления

При возрастании нагрузки в 1,15 раза от стандартной или превышении давлением форсунки стандартного в 1,3 раза срабатывает переключатель максимального давления, блокирующий реле.

### Настройка реле давления по окончании регулировки горелки

При наличии газового счетчика:


- Поверните ручку регулировки реле давления в положение максимума.
- Горелка запустится в стандартном режиме.
- Увеличьте нагрузку горелки в 1,15 раза относительно стандартной, повысив давление газа.
- Медленно поверните регулятор реле давления в положение минимума, и горелка выключится (настройка выполнена).
- Сбросьте реле давления газа.
- Вернитесь к стандартной нагрузке, понизив давление газа.

При отсутствии газового счетчика:

- Поверните ручку регулировки реле давления в положение максимума.
- Горелка запустится при стандартной нагрузке (2,5 - 3,0% содержание  $O_2$ , потребление  $CO$  0,005%).
- Увеличьте нагрузку горелки до 0,5 - 1,0% содержания  $O_2$  (потребления  $CO$  0,2%), повысив давление 2 газа.
- Поверните регулятор реле давления в положение, при котором горелка выключится (настройка выполнена).
- Сбросьте реле давления газа.
- Вернитесь к стандартной нагрузке, понизив давление газа и вернув параметры  $O_2$  и  $CO$  к исходным.

## Регулировка газового клапана

При установке клапана следите за тем, чтобы направление потока газа совпадало с указанным стрелкой на его корпусе. Заданное входное давление газового клапана не должно превышать 500 мбар. Данный клапан снабжен узлом регулировки давления газа (см. порядок регулировки на схеме ниже). По окончании регулировки нажмите на кнопку манометра, чтобы просмотреть значение давления.



### Топливный насос

Тепловая мощность горелки определяется давлением насоса и размером форсунки. Необходимая для работы вязкость топлива: 4 - 12 мм<sup>2</sup>/с (сСт).

Давление топлива регулируется с помощью регулировочного винта. Давление настройки насоса: 12 бар. Перед вводом горелки в эксплуатацию проверьте, чтобы насос был заполнен топливом.

### Удаление воздуха из насоса

Чтобы удалить воздух из насоса необходимо открыть питательный и запорный клапаны и убедиться, что кольцевая линия (при ее наличии) находится в рабочем состоянии. Уменьшить давление жидкого топлива на клапане, регулирующем давление. Включить насос нажатием на контактор. Проверить направление вращения насоса. Проверить прокачку топлива, а также отсутствие утечек в гидравлической системе. Для выпуска воздуха откройте, например, соединение манометра. При вводе горелки в эксплуатацию увеличивайте давление до рабочего уровня.


### Проверка давления (давление всасывания)

Максимально возможный вакуум – 0,4 бара. При более высоком уровне вакуума наблюдается отделение воздуха от топлива, что может привести к неисправности. Рекомендуемое давление топлива в кольцевой линии – 2 бара.

Применяемые насосы могут быть установлены как в однотрубную, так и в двухтрубную систему.

Однотрубная система: топливо перемещается по одной трубке ко входу в насос, которые подает топливо под давлением к форсунке, а неиспользованная часть топлива возвращается обратно в насос. При однотрубной системе заглушка байпаса должна быть снята, а соединение обратной линии закрыто заглушкой.

Двухтрубная система является стандартной конфигурацией насоса. Для перехода с однотрубной системы на двухтрубную необходимо установить заглушку байпаса.




При вводе в эксплуатацию фильтр, топливные линии и топливный насос должны быть предварительно заполнены жидким топливом и из них должен быть выпущен весь воздух. Необходимо проверить направление вращения электродвигателя. При вводе в эксплуатацию запрещается запускать насос без топлива.

## Запуск горелки на жидком топливе

При подаче питания горелка начинает работу в автоматическом режиме. После запуска начинается период предварительной продувки, до истечения времени предварительной продувки сервопривод переходит в положение розжига, трансформатор розжига включается в работу после 5 секунд после срабатывания электромагнитных клапанов, одновременно подается напряжение, и образовавшаяся дуга на электродах розжига воспламеняет подаваемое топливо.

Регулировка мощности происходит при помощи регулирующего топливного клапана, установленного на обратной линии. Регулировка выполняется за счет изменения давления топлива в обратной линии и изменения количества подаваемого на форсунку топлива. При выключении горелки все электромагнитные клапаны автоматически закрываются.



Поз.	Наименование	Поз.	Наименование
1.	Рабочий жидкотопливный клапан	9.	Топливный фильтр
2.	Запорной устройство	10.	Топливный насос
3.	Электромагнитный клапан №1 (нормально-закрытый)	11.	Клапан регулировки давления топлива байпасной линии
4.	Гибкий шланг обратной линии	12.	Манометр давления топлива
5.	Реле давления топлива	13.	Электромагнитный клапан №2 (нормально-закрытый)
6.	Регулирующий топливный клапан	14.	Гибкий шланг подающей линии
7.	Манометр давления топлива	15.	Блок топливного насоса
8.	Запорной устройство		

### Регулировка расхода вторичного воздуха ТЕГА-КОМБИ 3600.4 – 6155.4


Для регулировки вторичного воздуха необходимо вращать регулировочный винт (1) до тех пор, пока передняя поверхность винта не сравняется с риской на шкале.

Вращение винта против часовой стрелки увеличивает значение регулировки, вращение по часовой – уменьшает.

Значение регулировки должно быть установлено в диапазонах:

5 – 16 для горелок ТЕГА-КОМБИ 4165.4 – 4760.4

0 – 6 для горелок ТЕГА-КОМБИ 5355.4 – 6170.4




### Регулировка расхода вторичного воздуха ТЕГА-КОМБИ 8750.4 – 16000.4

Регулировка вторичного воздуха производится в следующем порядке:

1. Выкрутить болты, удерживающие крышку технического люка.
2. Сдвинуть и снять крышку технического люка.
3. Произвести регулировку расхода воздуха при помощи регулировочной гайки. При переходе горелки с малой нагрузки на высокую диапазон изменения расхода вторичного воздуха является наибольшим в положении 1 и наименьшим в положении 3.

Во время работы горелки на максимальной нагрузке при максимальном выдвигении регулировочной гайки скорость потока воздуха на огневой голове будет слишком высока, что приведет к затруднениям с воспламенением или недостатку воздуха для поддержания стабильного горения. Если регулировочная гайка закручена максимально назад, то расход воздуха на огневой голове слишком мал, что приводит к низкой эффективности горения.



## Демонтаж форсунки




Рекомендуется производить замену форсунки один раз в год во время планового технического обслуживания. Использование форсунок, не рекомендованных производителем или несоблюдение регулярного технического обслуживания может привести к повышенным выбросам вредных веществ в процессе работы, а также повреждению оборудования.


Демонтаж форсунки производится при помощи торцевого ключа 24 мм через центр диффузора горелки. Установка форсунки происходит в обратном порядке.

Для калибровки диапазона расхода топлива в форсунке необходимо отрегулировать давления топлива в обратном трубопроводе.

Не допускается использовать каких-либо уплотнительных материалов при монтаже форсунки. При монтаже нужно быть аккуратным, чтобы не повредить посадочное место и уплотнения, имеющиеся на форсунке. Момент затяжки форсунки должен быть ограничен, во избежание повреждения её корпуса.




## Топливный клапан



В момент, когда сервопривод открыт на угол  $0^\circ$  топливный клапан полностью открыт. Максимальный расход топлива в обратной линии достигается при открытии сервопривода на  $10^\circ$ , при этом расход на форсунку минимален (минимальная нагрузка). При открытии сервопривода на  $110^\circ$  топливный клапан закрыт, расход газа в обратной линии минимален, а мощность горелки максимальна.

### Расположение электродов розжига и обнаружения пламени

Положение электродов розжига, а также расстояние между ними и форсункой должно соответствовать схеме:




### Демонтаж узла подачи топлива и стабилизатора пламени

#### Узел подачи топлива

Для демонтажа узла необходимо снять крышку технического люка, ослабить установочный винт (2), снять гибкий шланги подачи топлива (4,5,7) и потянуть узел подачи в направлении, указанном стрелкой 1.

#### Стабилизатор пламени


Для демонтажа узла необходимо снять крышку технического люка, ослабить установочные винты (1,6), снять гибкие шланги подачи топлива (4,5,7) и потянуть узел подачи в направлении, указанном стрелкой 1.



### Насосная группа

Подача топлива на горелку может осуществляться при помощи отдельной насосной группы. Топливный насос управляется независимым регулятором давления. Значение давления в насосе составляет 28 бар (значение давления перед розжигом после включения горелки). При частичной нагрузке давление топлива в насосе составляет примерно 10 – 15 бар. Наибольшее значение давления достигается на максимальной нагрузке.

Регулировка давления производится на клапане (5) путем вращения регулировочного винта. Поворот по часовой стрелке – повышение давления, против часовой – понижение.



Поз.	Наименование	Поз.	Наименование
1.	Разъем питания	8.	Обратная топливная линия (от горелки)
2.	Клеммная колодка для подключения насоса	9.	Электромагнитный клапан
3.	Электродвигатель	10.	Линия подачи топлива (к горелке)
4.	Манометр давления топлива	11.	Обратная топливная линия (в бак)
5.	Клапан регулировки давления	12.	Линия подачи топлива (из бака)
6.	Топливный насос	13.	Топливный фильтр
7.	Электромагнитный клапан		

## Регулировка сервопривода SQM10


Концевой и вспомогательный выключатели сервопривода устанавливаются вручную на кулачковом переключателе. Кулачок регулируется и снабжен маленькой стрелкой для указания местоположения каждой точки на циферблате. В соответствии с фактическими требованиями различных устройств эти настройки следует корректировать во время отладки.

Крайняя шкала на кулачковом диске используется для указания положения. В сервоприводе также имеется поворотная планка, с помощью которой привод и толкатель отключаются. Таким образом, регулировочный диск можно вручную повернуть в любое положение во время отладки. Когда направляющая планка находится в вертикальном положении, передача и толкатель закрыты.

### Исходные настройки сервопривода

I	- 130°
II	- 0°
III	- 10°
IV	- 20°
V	- 15°
VI	- 20°

## Узел подачи топлива



Открытие клапана форсунки контролируется рабочим жидкотопливным клапаном. Когда клапан находится под напряжением, создается электромагнитное поле, которое тянет шток, чтобы открыть форсунку и подать топливо. Когда клапан отключается шток при помощи возвратной пружины перекрывает подачу топлива. Уплотнительные материалы узла выполнены из фторкаучука. При возникновении утечки топлива необходимо заменить уплотнительные материалы, указанные на схеме.

### Блок управления ВТ340



Во избежание возникновения несчастных случаев, причинения материального ущерба и/или ущерба жизни и здоровью персонала необходимо не допускается самостоятельная несанкционированная модификация устройства.

В целях обеспечения безопасности необходимо соблюдать следующие рекомендации:


1. После ввода оборудования в эксплуатацию и каждой работы по техническому обслуживанию проводите анализ продуктов сгорания в пределах всего диапазона выходной мощности!
2. Все операции (сборка, монтаж, техническое обслуживание и т.д.) должны выполняться квалифицированными специалистами.
3. Отключите устройство от сети перед началом работы в зоне подключения. Убедитесь, что устройство невозможно перезапустить и оно не включено. Если питание оборудования не отключено от сети, существует опасность поражения электрическим током.
4. Убедитесь в соблюдении мер предосторожности, чтобы избежать контакта с ВТ340 и всеми подключенными электрическими компонентами. Корпус должен соответствовать требованиям к конструкции, стабильности и защите, указанным в действующих нормативах.
5. Проверяйте состояние электрических соединений и параметры работы после каждого вида работ, чтобы убедиться, что оборудование находится в исправном состоянии.
6. Если устройство упало или получило удар, его не следует использовать повторно. Даже при отсутствии каких-либо видимых внешних повреждений функции безопасности могли быть нарушены.
7. Когда кривая шкалы запрограммирована, регулятор будет постоянно контролировать качество горения. В случае недостаточного или потенциально вредного процесса горения наладчик должен предпринять соответствующие действия, такие как ручное выключение системы.
8. При эксплуатации необходимо избегать образования конденсата и влажной среды. При необходимости перед включением устройства убедитесь, что место установки полностью сухое.
9. При прикосновении к электронным компонентам устройства избегайте повреждения статическим электричеством.

### Панель управления


Взаимодействие с панелью управления происходит при помощи следующих элементов:

1. ЖК дисплей;
2. Кнопка возврата;
3. Кнопки навигации;
4. Кнопка ввода.


Используйте клавиши со стрелками для выбора необходимого меню, нажмите «Ввод» чтобы войти в выбранное подменю. Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку «Возврат».




## Структура пользовательского интерфейса



### А. Главное меню



Горелка отключена




Горелка в работе

### В. Меню основного взаимодействия




## БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ГОРЕЛКОЙ

### С1. Меню основной информации



1. Информация о горелке
2. История ошибок
3. Версия программного обеспечения
4. Контрольная сумма
5. Серийный номер
6. Сведения о настройке сервоприводов (только просмотр)
7. Цифровые входы/выходы

### С2. Меню ручного управления



После выбора ручного управления доступно:

1. Включение «ON» или выключение «OFF» горелки.
2. Предварительная установка нагрузки горелки.

Сигнал управления «Burner ON» не требуется, чтобы запустить горелку из этого меню. Пользовательский интерфейс предполагает управление в этом меню. Если сигнал «Burner ON» отсутствует из других источников (терминал X10.2), программное обеспечение отключает горелку при выходе из меню.


Выход из меню ручного управления приведет к прекращению работы ручного горения! Изменения нагрузки горелки возможны только во время работы горелки. Если вы хотите изменить нагрузку, не забудьте сначала запустить горелку.



**Если вы выполняете ручной запуск через дисплей, ВТ300 больше не реагирует на вход сигнала «Горелка ВКЛ» на разъеме X10.2. Поэтому с этим входом не следует использовать ограничители, мониторы и другие подобные функции безопасности!**

## Блок управления PLC

### Структура пользовательского интерфейса



Кнопка авторизации пользователя. Нажатие на данный значок приводит к открытию меню авторизации.

Reset

При возникновении неисправности в процессе работы, горелка останавливает свою работу, а на панели управления загорается индикатор аварии. После устранения неисправностей необходимо держать нажатой в течение 3 сек. кнопку «Reset».

Manual

После того, как произведен розжиг, для перехода в ручной режим необходимо нажать кнопку «Manual». В ручном режиме доступна регулировка мощности горелки, путем нажатия кнопок «Increase» (увеличить) и «Decrease» (уменьшить) в соответствующем меню.

Auto

После того, как произведен розжиг, для перехода в автоматический режим необходимо нажать кнопку «Auto». В автоматическом режиме регулировка мощности происходит с помощью внешнего термостата в автоматическом режиме.

Add

Нажатие кнопки в ручном режиме приводит к постепенному увеличению мощности горелки. После отпускания кнопки увеличение мощности прекращается и фиксируется на текущем значении.

Dec

Нажатие кнопки в ручном режиме приводит к постепенному уменьшению мощности горелки. После отпускания кнопки уменьшение мощности прекращается и фиксируется на текущем значении.

Menu

Нажатие на кнопку открывает меню параметров в соответствии с уровнем доступа пользователя.

Fault

Нажатие на кнопку открывает меню с историей ошибок.

## БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ГОРЕЛКОЙ

### Просмотр истории ошибок

После нажатия кнопки история ошибок открывается меню со следующим внешним видом.

Данное меню предназначено для отображения истории неисправностей, возникших в процессе работы, записанных блоком управления. Для каждой неисправности приведена информация о времени возникновения неисправности, параметрах работы горелки, а также код неисправности.

Для выбора конкретной неисправности необходимо использовать кнопки «Л» и «V». Для возврата к предыдущему меню нажмите «Return».

Index	Date	Time	Gas	Air	Smoke	Code

Content: Normal  
SV 888.88  
PV 888.88

View Detail

Return


### Настройка соотношения топлива и воздуха

Данное меню позволяет настроить параметры работы горелки. Максимальное количество поддерживаемых параметров - 10


Gas 888.88	Air 888.88	Smoke 888.88	Freq 888.8	Load 888
A01 (%): 888.88	B01 (%): 888.88	C01 (%): 888.88	F01 (%): 888.8	Load ADJ
A02 (%): 888.88	B02 (%): 888.88	C02 (%): 888.88	F02 (%): 888.8	Auto
A03 (%): 888.88	B03 (%): 888.88	C03 (%): 888.88	F03 (%): 888.8	Dec
A04 (%): 888.88	B04 (%): 888.88	C04 (%): 888.88	F04 (%): 888.8	Add
A05 (%): 888.88	B05 (%): 888.88	C05 (%): 888.88	F05 (%): 888.8	Return
A06 (%): 888.88	B06 (%): 888.88	C06 (%): 888.88	F06 (%): 888.8	
A07 (%): 888.88	B07 (%): 888.88	C07 (%): 888.88	F07 (%): 888.8	
A08 (%): 888.88	B08 (%): 888.88	C08 (%): 888.88	F08 (%): 888.8	
A09 (%): 888.88	B09 (%): 888.88	C09 (%): 888.88	F09 (%): 888.8	
A10 (%): 888.88	B10 (%): 888.88	C10 (%): 888.88	F10 (%): 888.8	

1. Параметры были разделены на 10 групп, и для каждой группы были установлены соответствующие данные открытия газового клапана, воздушной заслонки и выхода дымовых газов. A01 соответствует положению розжига, а A02-A10 соответствует различным точкам кривой мощности.
2. Соответствующие данные каждой группы последовательно увеличиваются.
3. Пользователи с первым уровнем доступа не могут устанавливать и изменять параметры. Если вам нужно установить и изменить параметр, вернитесь к основному интерфейсу, нажмите кнопку входа в систему, пройдите авторизацию в качестве пользователя второго или третьего уровня и повторно войдите в интерфейс параметров.
4. Первый уровень пользователя, может управлять только регулировкой нагрузки, максимальной нагрузкой и минимальным диапазоном регулировки клапана, изменять параметры не разрешается.
5. Пользователи с доступом второго и третьего уровня могут проверить параметры сгорания топлива в каждой точке от минимальной до максимальной нагрузки с помощью регулировки нагрузки, а также качество продуктов сгорания. При необходимости содержание O<sub>2</sub>, CO и NO<sub>x</sub> в выхлопных газах определяется и анализируется с помощью газоанализатора.

6. Перейти в меню настройки кривой мощности и нажать кнопку «Settings».




10. Нажать «Add», затем «Set».




7. Нажать кнопку «Apply», а затем «+» или «-», чтобы отрегулировать положение клапана.




11. Нажатие «Copy» в данном меню приводит к копированию ранее установленных параметров.




8. Нажмите «OK», чтобы сохранить изменения.




12. Нажмите «Apply», чтобы применить скорректированные значения.



9. Вернуться в меню настройки кривой мощности и нажать «Add», чтобы добавить новые данные.



13. Для сохранения изменений и возвращения в предыдущее меню нажмите «Ok»



## БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ГОРЕЛКОЙ

### Параметры работы

Для просмотра параметров работы необходимо авторизоваться в качестве пользователя с допуском второго или третьего уровня.

Параметр	Возможные значения	Значение по умолчанию	Описание параметра
Проверка на утечку	Выкл./Вкл.	Вкл.	Автоматическая проверка клапана на утечку газа перед запуском горелки
Направление вращения сервопривода (диз. топливо)	Вперед/назад	/	Поворот вперед: открытие клапана увеличивается при увеличении тока Поворот назад: открытие клапана уменьшается при увеличении тока
Направление вращения сервопривода (газ)	Вперед/назад	/	
Направление вращения сервопривода (воздух)	Вперед/назад	/	
Функция постпродувки	Выкл./Вкл.	Вкл.	Выполнение постпродувки после выключения горелки
Удержание сервопривода (воздух) в открытом положении	Время задержки/температура	Время задержки	
Тип топлива	Газ / ДТ	Газ	
Положение запальной горелки	Перед клапаном/в клапане	Перед клапаном	Перед клапаном: сначала открывается клапан запальной горелки, затем основной В клапане: сначала открывается основной клапан, затем клапан запальной горелки
Выключатель основного вентилятора	Выкл./Вкл.	Вкл.	
Задержка розжига	Выкл./Вкл.	Вкл.	

### Ручное управление

“Ручное управление” используется для проверки правильности подключений и нормальной работы функций горелки перед вводом её в эксплуатацию совместно с пользователем или во время технического обслуживания. Для доступа к меню ручной настройки необходимо пройти авторизацию в качестве пользователя второго или третьего уровня.

Список настраиваемых параметров приведен ниже. Ручное управления разрешено только при выключенном устройстве и переключении горелки в ручной режим.

Параметр	Требуемый уровень	Описание
Ручное управление	2	Опции ручного и автоматического управления, доступны только когда оборудование в выключенном состоянии. После завершения проверок вручную переключитесь в режим автоматического управления. Если установлено значение "вручную", сигнал запуска не подается.
Главный жидкотопливный клапан	2	<p>Ручное управление открытием или закрытием соответствующего электромагнитного клапана.</p> <p>Примечание: Для защиты катушки зажигания трансформатор розжига задержит время настройки после открытия и автоматически вернется в выключенное состояние.</p>
Вентилятор	2	
Топливный насос	2	
Трансформатор розжига	2	
Клапан запальной горелки	2	
Предохранительный клапан	2	
Главный электромагнитный клапан	2	
Клапан второй ступени	2	
Повышение	2	
Понижение	2	



**Перед работами по техническому обслуживанию горелки необходимо отключить ее от электрической сети и перекрыть запорную арматуру на газопроводе, а также принять меры по предотвращению открытия запорной арматуры и включения электропитания в процессе работы.**

### **Техническое обслуживание горелки:**

В целях обеспечения надежной и безаварийной работы горелки необходимо производить ее техническое обслуживание. Порядок и сроки проведения обслуживания устанавливаются эксплуатирующей организацией в соответствии с действующей нормативной документацией. При проведении работ необходимо выполнять следующие операции:

- Проверка функции кнопки аварийной остановки;
- Проверка показателей пуска горелки;
- начало испытания горелки и входные измерения в котельной;
- Очистка компонентов от продуктов сгорания и замена дефектных частей (по необходимости);
- Проверка огневой головы горелки и проверка состояния ее компонентов. По необходимости произвести замену дефектных частей;
- Замена электродов розжига/ионизации и форсунок (по необходимости) и проверка их положения после работ;
- Контроль пламени и проверка работы автомата контроля горения;
- Очистка вращающихся деталей вентилятора и рабочего колеса вентилятора, а также их смазка;
- Осуществление визуального осмотра газопровода и проверка расхода/давления газа;
- Периодическая очистка картриджей газового фильтра и их замена при необходимости;
- Проведение испытаний на утечку газа после проведения очистки внутренних компонентов газовой рампы
- Визуальный осмотр электрических компонентов горелки и их электрических соединений
- Проверка работы предохранительных устройств (реле давления газа/воздуха)
- Ввод горелки в эксплуатацию.


При обратной сборке горелки необходимо удостовериться, что компоненты установлены на первоначальное место и проведены проверки на герметичность. Допускается применять только оригинальные запасные части.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Рекомендуемое действие
Электродвигатель не запускается	Отключена система управления	Выяснить причину и устранить
	Неисправен контроллер	Заменить контроллер
	Неисправен электродвигатель	Заменить электродвигатель
Электродвигатель горелки запускается, но после предварительной продувки прекращает работу	Некорректно установлено реле давления воздуха	Проверить установку реле и при необходимости скорректировать
	Загрязнен шланг	Очистить шланг
	Неисправно реле давления воздуха	Заменить реле
	Загрязнен электродвигатель вентилятора	Очистить электродвигатель
Электродвигатель горелки запускается, управляющее напряжение от контроллера на трансформатор подается, пламя отсутствует, а горелка блокируется	Сервопривод неправильно отрегулирован или неисправен	Заменить или корректно отрегулировать сервопривод
Электродвигатель горелки запускается, управляющее напряжение от контроллера на трансформатор не подается, пламя отсутствует, а горелка блокируется	Электроды загрязнены или повреждены	Очистите или замените электроды
	Электроды слишком удалены от диффузора	Выполнить регулировку
	Поврежден кабель розжига	Заменить кабель
	Неисправен узел передачи розжига	Заменить узел
Электродвигатель горелки запускается, искры формируются, а спустя короткое горелка блокируется	Не открылся газовый клапан. Неисправен серводвигатель. Поврежден соединительный кабель. Неисправна линия обратной связи цепи управления. Неисправен серводвигатель воздушной заслонки	Заменить неисправные узлы
	Некорректная регулировка ограничителя воздушной заслонки, серводвигателя и кулачкового переключателя	Скорректировать регулировки
	Некорректен расход и/или давление газа	Отрегулировать расход/давление
Пламя образуется, а затем затухает (нижний предел давления воздуха), и горелка перезапускается	Слишком мало давление воздуха. Неисправен регулятор давления	Заменить или отремонтировать регулятор давления
	Засорен фильтр	Очистить фильтр
	Некорректна уставка реле давления воздуха (нижнего предела)	Скорректировать уставку реле давления воздуха
Предварительная продувка блокируется.	Неисправен датчик пламени	Заменить датчик
	Неисправен контроллер	Заменить контроллер

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Рекомендуемое действие
Электродвигатель горелки запускается, пламя образуется, а затем горелка блокируется	Некорректно положение датчика пламени	Отрегулировать положение датчика
	Датчик пламени загрязнен	Очистить датчик
	Пламя слишком слабое	Проверить настройки горелки
	Неисправен датчик пламени	Заменить датчик
	Неисправен контроллер	Заменить контроллер
Горелка прекращает работу и блокируется	Неисправен контроллер	Заменить контроллер
Топливный насос не подает топливо	Неверное направление вращения двигателя	Изменить направление вращения
	В системе топливоподдачи нет топлива или трубопровод загрязнен	Откройте клапан подачи топлива или очистите трубопровод
	Повреждение топливного насоса	Заменить насос
Топливный насос издает посторонний шум	В топливной системе имеется воздух	Выпустить воздух
	Слишком высокое разрежение на входе в насос	Отрегулировать разрежение
	Слишком большая разница по высоте между баком и насосом	Изменить положение бака или насоса, для уменьшения расстояния
	Неверный диаметр трубопровода	Увеличить диаметр
	Засорен топливный фильтр	Очистить фильтр
	Слишком низкая температура топлива	Применять подогреватели топлива



Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

ТЕГА-КОМБИ 3600.4 - 16000.4

Лист

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

Копировал

Формат А4









